



Bezugsjahr: 2010

Veröffentlichung nach StromNEV

Strukturmerkmale (§27 Abs.2)

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge	MS	NS		
	Kabel	19,0	108,0	km	
	Freileitung	0,0	1,0	km	
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS				12.250 kVA
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		19.765.943	24.162.894	25.126.944	kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		42	41	5551	
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet				10.241
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung				3,02 km ²
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes				4,33 km ²

Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)

		MS	MS/NS	NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	0,84%	0,93%	2,33%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	165.591	224.918	584.731	kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			975.240	kWh
	Kosten der Verlustenergie			60.659,93 €	
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			6,22 Ct/kWh	