

Rothmoser GmbH & Co. KG

Bezugsjahr: 2017

Veröffentlichung nach StromNEV

Strukturmerkmale (§27 Abs.2)

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge	MS	NS		
	Kabel	0,0	165,0	km	
	Freileitung	0,0	0,5	km	
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS			12.020	kVA
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		14.400.694	19.542.903	22.515.350	kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		44	42	5872	
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet			10.265	
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung			3,02	km ²
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes			4,32	km ²

Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)

		MS	MS/NS	NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	1,37%	1,50%	3,75%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	196.817	292.773	843.257	kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			1.332.847	kWh
	Kosten der Verlustenergie			37.453,00	€
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			28,10	€/MWh