



Rothmoser GmbH & Co. KG

Bezugsjahr: 2020**Veröffentlichungen nach StromNZV***Netzrelevante Daten (§17 Abs. 2 StromNZV)*

§17 (2) Nr. 1	Jahreshöchstlast	4.716 kW
	Lastverlauf	s. Anlage
§17 (2) Nr. 2	Netzverluste	s. Strukturmerkmale
§17 (2) Nr. 3	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	6.324 kW
	Summenlast der Netzverluste	332 kW
§17 (2) Nr. 4	Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden	6.324 kW
§17 (2) Nr. 5	Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	3.370 kW
	Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	13.167.698 kWh
§17 (2) Nr. 6	Summe aller Einspeisungen Mittelspannung	0 kWh
	Summe aller Einspeisungen Umsp. MS/NS	6.904.077 kWh
	Summe aller Einspeisungen Niederspannung	5.174.111 kWh
	Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisungen	s. Anlage
§17 (2) Nr. 7	Mengen und Preise der Verlustenergie	
	Es wurde nur eine Beschaffung durchgeführt, s. Veröffentlichung Strukturmerkmale	
<i>Ergebnis der Differenzbilanzierung (§13 Abs. 3 StromNZV)</i>		
Nach §12 Abs: 3 StromNZV besteht keine Verpflichtung zur Führung eines Differenzbilanzkreises.		