



Rothmoser GmbH & Co. KG

Bezugsjahr: 2020

Veröffentlichung nach StromNEV

Strukturmerkmale (§27 Abs.2)

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge	MS	NS		
	Kabel	29,2	178,5	km	
	Freileitung	0,0	0,6	km	
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS			14.050	kVA
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		12.971.297	18.323.611	22.025.431	kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		48	47	6204	
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet			3.381	
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung			1,43	km ²
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes			3,53	km ²

Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)

		MS	MS/NS	NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	1,51%	1,66%	4,14%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	196.401	303.670	912.547	kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			1.412.618	kWh
	Kosten der Verlustenergie			66.124,65	€
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			46,81	€/MWh