

Ergänzende Hinweise TAB 2023

7.1 (4) Installation von Zähleranlagen und Hausanschlusskästen in Tiefgaragen die notwendig sind um einen ordnungsgemäßen Betrieb von Ladepunkten in Tiefgaragen zu gewährleisten.

Zähleranlagen und Hausanschlusskästen dürfen für den oben genannten Fall nur in Tiefgaragen $\geq 100 \text{ m}^2$ errichtet werden, wenn ein anderer Ort gemäß TAB bzw. VDE-AR-N 4100 nicht zur Verfügung steht, nicht hergestellt werden kann oder dieser Ort bzw. dessen Herstellung nicht zumutbar ist.

Jede Zähleranlage, die in einer Tiefgarage errichtet wird, muss folgende Anforderungen erfüllen:

- VDE-AR-N 4100
- TAB (bis auf Anhang C und D: (Tief-) Garagen, Hallen über 100 m^2)
- Abschließbar (Netzbetreiber erhält Zugang)
- mind. IP 44
- Errichtung entsprechend den anerkannten Regeln der Technik

Insbesondere sind gemäß 7.1 (2) TAB 2023 die erforderliche Rettungswegbreite, so wie die Landesbauordnung, die Feuerungsverordnung und die Leitungsanlagen-Richtlinie von Bayern zu berücksichtigen.

Stand: 23.05.2023



Robert Schmidt

Änderungen

Datum	Beschreibung	Ersteller
23.05.2023	Erstellung 7.1 (4) Hinweis zu Zählerschränken und HAK in Tiefgaragen für E-Mobilität	RS